

Leistungserklärung

DOP 11/0437

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Rohrabschottung „Bodenablauf Brandschutzset“

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

siehe Anlage zur Leistungserklärung

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Wiederherstellung des permanenten Feuerwiderstandes von Decken in Massivbauweise, wo diese durch PP-HT Rohre durchdrungen werden.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
DE - 48282 Emsdetten
Phone +49 2572 928-0
info@tece.de**

5. Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 1 und System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

nicht zutreffend

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Die notifizierte Stelle MPA Braunschweig, Kennnummer 0761, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 1 und 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

- Bescheinigung der Konformität: Nr. 0761-CPD-0290 auf der Grundlage der ETA-11/0437, in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf der Basis European Assessment Document EAD 350454-00-1104 „Fire stopping and fire sealing products - Penetration seals“

Die notifizierte Stelle MPA NRW, Prüfstelle 0432, hat das „Bodenablauf Brandschutzset K“ klassifiziert und Folgendes ausgestellt:

- Klassifizierungsbericht Nr. 210005767 MPA NRW

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Mechanische Festigkeit	NPD	ETA-11/0437
Brandverhalten (der Produktbestandteile):		
- Metallgehäuse	A1	
- Kalziumsilikatplatte „ROKU V2“	A2 – s1, d0	
- flexibles intumeszierendes Band „ROKU Strip“	E	
- flexibles intumeszierendes Band „Kerafix Flexterm 100“	E	
Feuerwiderstand	EI 120-U/C	
Luft- und Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Abgabe gefährlicher Stoffe	keine	
Nutzungssicherheit	NPD	

Schallschutz	NPD	ETA-11/0437
Energieeinsparung und Wärmeschutz	NPD	
Brauchbarkeit und Verwendungszweck	Typ Z ₁ und Typ Z ₂	

Die erklärte Leistung ist verknüpft mit dem eindeutigen Kennzeichnungscode in der beiliegenden Liste.

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Martin Krabbe, Leiter Produktmanagement und -entwicklung
Emsdetten, 22.7.2018



Ralf Sibum, Leiter Prüftechnik und Zulassung

Anlage zur Leistungserklärung

DOP 11/0437

Artikelnummer	Name (in ETA 11/0437)	Produkt
6 600 06	Bodenablauf Brandschutzset K	TECEdrainline Brandschutzset FireStop EI 120 DN 50
369 00 50	Bodenablauf Brandschutzset DN 50	TECEdrainpoint S Brandschutzset FireStop EI 120 DN 50



Martin Krabbe, Leiter Produktmanagement und -entwicklung
Emsdetten, 22.7.2018



Ralf Sibum, Leiter Prüftechnik und Zulassung